



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR DZ/4/2015

<u>1. Producent wyrobu:</u> Dunamenti Tűzvédelem Zrt. Nemeskéri Kiss Miklós u. 33, 2131 Göd, Węgry	<u>Upoważniony przedstawiciel producenta:</u> „Dunamenti Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.” ul. Sikorskiego 33D lok.56, 05-091 Ząbki
<u>2. Nazwa wyrobu:</u> Ogniochronny kołnierz pęczniejący DUNAMENTI PS	
<u>3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:</u> PKWiU 23.99.19.0	
<u>4. Przeznaczenia i zakres stosowania wyrobu:</u> Ogniochronne uszczelnianie przejść rur z tworzywa sztucznego, izolowanych rur z tworzywa sztucznego, izolowanych rur stalowych oraz miedzianych przez przegrody budowlane w ścianach i stropach.	
<u>5. Specyfikacja techniczna wyrobu:</u> - Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8173/2010 + Aneksy nr 1 i 2 „Kołnierze Dunamenti PS i opaski Dunamenti PS 25 do ogniochronnego uszczelniania przejść rur przez przegrody budowlane.” Ważna do 28.09.2016r Instytut Techniki Budowlanej Zakład Aprobát Technicznych, Warszawa 28 września 2010r	
<u>6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:</u> Klasa odporności ogniowej EI 60-180 punkt 2 i 3 Aprobaty Technicznej nr ITB nr AT-15-8173/2010 + Aneksy nr 1 i 2	
<u>7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań:</u> Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji, Certyfikat Akredytacji PCA nr AC020 Certyfikat Zgodności nr ITB-1990/W	

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby budowlane wymienione w punkcie nr 2 są zgodne ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie nr 5.

Warszawa, dnia 9 września 2015r


Tomasz Golon
Dyrektor Generalny


DUNAMENTI
„Dunamenti Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.”
ul. Sikorskiego 33D lok. 56, 05-091 Ząbki
NIP 1251620373, Regon 146583095, KRS 0000453408
www.dunamenti.pl