



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/1053/01/2015

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **CLIMAVER: A2 Black s A2 Neto, A2 Plus s A2 s Fib Air A2, Deco s A2 Deco, B Plus s Plus R, B Black, B Neto s Neto, A2 Black 40 s A2 APTA, A2 Black 50 s A2 APTA 50, A1 Black 40 s A1 APTA, B APTA s APTA, B Star s Star. grub. 25/40/50mm. s - synonim**

Zawierający / containing: włókno szklane i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w nadmuchowych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach szpitalnych oraz przemysłowych w tym branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie płyt musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. W trakcie prac montażowych i eksploatacji płyty nie mogą być źródłem emisji włókien mineralnych do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Stan powierzchni izolacji musi być kontrolowany minimum raz w roku oraz po każdym czyszczeniu. Z wyłączeniem przewodów do nawiewu powietrza do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Zanieczyszczone płyty Clmawer B Black jeżeli nie da się ich oczyścić przez nadmuch powietrza należy wymienić.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L.U.
28002 Madrid
c/Principe de Vergara, 132, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

„BH-Res” Mędrak i Wspólnicy Sp.J.
35-205 Rzeszów
ul. Torowa 3

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-11-05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-11-05 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 5 listopada 2015

The date of issue of the certificate: 5th November 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska